Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района
Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9, тел. 450-71-73

Санкт-Петербург, г. Петергоф,
ул. Самсониевская, д. 9, каб. 01

28 апреля 2017 г.
11 часов 00 минут
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-21-25

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Петродворцового района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Усова Дмитрия Федоровича от 07 февраля 2017 года № 2-21-25 была проведена плановая выездная проверка объекта защиты – отдельно стоящего здания детского сада по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Скуридина, д. 5, лит. А.
(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатели объекта защиты:
- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 4 Петродворцового района Санкт-Петербурга), юридический адрес: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Скуридина, д. 5, лит. А., ИНН 7819314612
(наименование юридического лица (полное и сокращённое), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:
“ 20 ” апреля 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.
“ 28 ” апреля 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (ей) (« 4 » часа)
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:
Кипрелова Н.С., заведующий
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

10 » часов « 00 » минут « 20» апреля 2017 г. _____
(подпись)

Разъяснено положение статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

_____
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого и среднего предпринимательства)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Зайцева Людмила Сергеевна- инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Кемрилова Н.С., заведующий

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБДОУ детский сад № 4 Петродворцового района Санкт-Петербурга - правообладателя объекта защиты;
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Скуридина, д. 5, лит. А.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на пути эвакуации в холле левого крыла (масляная краска)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ч. 6 ст. 134, табл. 28 (табл. 29), ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2. СП 1.13130.2009	ГБДОУ детский сад № 4 Петродворцового района Санкт-Петербурга

2	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на пути эвакуации в первой подготовительной группе (на 2-ом этаже) (масляная краска)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ч. 6 ст. 134, табл. 28 (табл. 29), ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2. СП 1.13130.2009	ГБДОУ детский сад № 4 Петродворцового района Санкт-Петербурга
3	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на пути эвакуации во второй старшей группе (на 2-ом этаже) (масляная краска)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ч. 6 ст. 134, табл. 28 (табл. 29), ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2. СП 1.13130.2009	ГБДОУ детский сад № 4 Петродворцового района Санкт-Петербурга
4	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на пути эвакуации во второй подготовительной группе (на 2-ом этаже) (масляная краска)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ч. 6 ст. 134, табл. 28 (табл. 29), ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2. СП 1.13130.2009	ГБДОУ детский сад № 4 Петродворцового района Санкт-Петербурга
5	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на пути эвакуации первой ясельной группе (на 1-ом этаже) (масляная краска)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ч. 6 ст. 134, табл. 28 (табл. 29), ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2. СП 1.13130.2009	ГБДОУ детский сад № 4 Петродворцового района Санкт-Петербурга
6	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на пути эвакуации во второй ясельной группе (на 2-ом этаже) (масляная краска)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ч. 6 ст. 134, табл. 28 (табл. 29), ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2. СП 1.13130.2009	ГБДОУ детский сад № 4 Петродворцового района Санкт-Петербурга
7	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на пути эвакуации в первой старшей группе (на 2-м этаже) (масляная краска)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ч. 6 ст. 134, табл. 28 (табл. 29), ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-	ГБДОУ детский сад № 4 Петродворцового района Санкт-Петербурга

		бованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2. СП 1.13130.2009	
8	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на пути эвакуации в первой подготовительной группе (на 2-м этаже) (линолеум)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ч. 6 ст. 134, табл. 28 (табл. 29), ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2. СП 1.13130.2009	ГБДОУ детский сад № 4 Петродворцового района Санкт-Петербурга
9	В местах пересечения воздуховодом противопожарной преграды, в помещении прачечной не установлен противопожарный клапан с нормируемым пределом огнестойкости	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.11 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности	ГБДОУ детский сад № 4 Петродворцового района Санкт-Петербурга
10	В местах пересечения воздуховодом противопожарной преграды, в помещении столовой не установлен противопожарный клапан с нормируемым пределом огнестойкости	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.11 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности	ГБДОУ детский сад № 4 Петродворцового района Санкт-Петербурга

На объекте ГБДОУ детский сад № 4 Петродворцового района Санкт-Петербурга с руководителями проверяемого объекта защиты и лицами ответственными за обеспечение пожарной безопасности проведены дополнительные противопожарные инструктажи и вручены памятки о мерах пожарной безопасности, а также проведены тренировочные занятия по отработке действий при эвакуации людей в случае возникновения пожара.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

Отметка о применении технических средств: не применялись
(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:
1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица: не составлялась
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: заведующей ГБДОУ № 4 Петродворцового района С-Пб Смирновой Н.С.;
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 2-21-25 от 28.04.2017 года;
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: приказ «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность и об организации работы по обеспечению пожарной безопасности на 2016-2017 учебный год» № 70 А-п, приказ « О противопожарном режиме в учреждении» № 73 А-п, приказ «О дежурных администраторах на 2016-2017 учебный год № 80 А-п, сертификат соответствия (напольное покрытие), акт № 2069 на периодическую очистку и проверку дымоходов и вент. каналов, протокол № 159 испытаний сет внутреннего противопожарного водопровода ВППВ на водоотдачу, акт контроля качества проведения работ по тех обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической противопожарной защиты, копия ПТМ, отчет о проведении учений по вопросам ГОЧС ПБ.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Зайцева Людмила Сергеевна – инспектор отдела надзорной деятельности Петродворцового района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

"28" 04 2017 г. (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
Смирнова Н.С., заведующая ГБДОУ № 4 Петродворцового района С-Пб
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"28" 04 2017 г. (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)