ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Органа инспекции
/ Кармак А.В. /
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.005.Л. 2221Х **«20»** мая **20 24 года**

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Местонахождение заявителя: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.Скуридина, д. 5, литера А.
Местонахождение объекта г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.Скуридина, д. 5, литера А.
Основание для проведения инспекции: заявка № 78-20-01Ф/И57998-2023 от 19.12.2023 г., контракт № 55/23-ЭА от 11.12.2023 г.
Дата проведения инспекции: с 27.04.2024 г. по 20.05.2024 г.
Объект инспекции: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

Продолжение: листов 2
с № 1000178025 2
по № 1000178025 3

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

№ А 0001780251

ООО «Типография «Европопия-2 СПб». СПб. 2024 г. Уровень «Г».

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил: соответствие по результатам измерений уровней искусственной освещенности в групповой группы № 2 (старшая), групповой группы № 4 (ясельная), групповой группы № 2 (младшая) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Скуридина, д. 5, литера А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Состав материалов инспекции: Протокол измерений уровней освещенности №1285/О от 13.05.2024 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228).

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия уровней искусственной освещенности в групповой группы № 2 (старшая), групповой группы № 4 (ясельная), групповой группы № 2 (младшая) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Скуридина, д. 5, литера А требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

Согласно представленному протоколу: выполнены измерения уровня искусственной освещенности в групповой группы № 2 (старшая), групповой группы № 4 (ясельная), групповой группы № 2 (младшая) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Скуридина, д. 5, литера А.

Сетка контрольных точек размещалась в пределах помещений, не ближе 0,5 м от стен и не совпадала с сеткой размещения светильников. Контрольные точки размещены в узлах сетки и не совпадала с мебелью и оборудованием. Измерения выполнены в режиме общего освещения. Высота подвеса ламп- 3,2 м. Измерения проводились без предварительной подготовки осветительной установки. Отклонение напряжения сети от номинального значения составило менее 5%. Измеренные уровни освещенности при

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел.: (812) 735-50-43, факс: (812) 735-99-90

ООО «Типография «Евроколпи-2 СПб». СПб. 2024 г. Уровень «Г».

выключенной системе освещения не превышают 10 % от измеренных уровней в штатном режиме работы системы после стабилизации светового потока.

Параметры микроклимата в помещениях соответствовали требованиям к условиям эксплуатации используемых средств измерения.

Тип светильников: лампы светодиодные. Фотоэлемент люксметра располагался на уровне Г-0,0.

Фактические измерения: в групповой группы № 2 (старшая) составили от 400 Лк до 535 Лк, среднее значение – 470 Лк, в групповой группы № 4 (ясельная) составили от 402 Лк до 425 Лк, среднее значение – 417 Лк, в групповой группы № 2 (младшая) составили от 633 Лк до 669 Лк, среднее значение – 650 Лк.

Результаты измерений уровней искусственной освещенности показали:

- освещенности в групповой группы № 2 (старшая), групповой группы № 4 (ясельная), групповой группы № 2 (младшая) - среднее значение уровней искусственной освещенности находится в пределах допустимых значений гигиенических нормативов.

Заключение: уровни искусственной освещенности в групповой группы № 2 (старшая), групповой группы № 4 (ясельная), групповой группы № 2 (младшая) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Скуридина, д. 5, литера А в объеме выполненных измерений **соответствуют** требованиям действующих государственных санитарных правил и норм, гигиеническим нормативам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения Щербаченко Л.Б.

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-50-43, факс (812) 735-99-90

№ А- 0001780253

ООО «Типография «Евроколин-2 СПб». СПб. 2024 г. Уровень «Г».